

Leistungserklärung



Nr. 12013001

Produkttyp Leitungsschott System LS 90

Typennummer 9459-01

Vorgesehener Einsatzort: Leitungsschott für das brandschutzgerechte Verschließen von Durchführungen in Brandschutzwänden

Hersteller Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 1

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung

Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität gemäß den Anforderungen der ETA-11/0188 ausgestellt: **0761-CPD-0205**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm

Nicht relevant

Erklärte Leistung

<i>Feuerwiderstand</i>	EI 90 (gemäß ETA11/0188)	EN 13501-2
<i>Klasse des Brandverhalten</i>	E	EN 13501-1

Erklärung Die Leistungseigenschaften werden von dem bezeichneten Produkt erfüllt.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Name und Funktion Dirk Umbach, Leiter Markt- und Innovationsmanagement

Schalksmühle, 01.07.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dirk Umbach', written over a horizontal line.